Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102
Тел.74-23-52
Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

Дата отбора проб 30.08.2022 г.
Объект, из которого отобраны пробы_ ***водопроводная сеть***
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)
Местонахождение***: с.п. Терекское, Терского р-на***
(район, населенное место, городской район)
Существенные обстоятельства:
Анализ начат 30.08.2022г. 13-50 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах каче.	Привкус	Цветность	Мутность	ОМЧ КОЕ в 1 мл	ОКБ КОЕ в 100мл	Колиф.бактер. КОЕ в 100мл
1	10-53	Скважина №2	0	0	0	0	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
2	11-05	Скважина №1	0	0	0	0	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
3	11-15	Ул. Дадова, 11	0	0	0	0	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал ***Ансокова И.Х.***
(должность, Ф.И.О., подпись)
При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)
Исследования проводил ***Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.***

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» – ***З.Н.Сергеева***

ГКУ КБР
"ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"