



Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102, Тел. 74-23-52
Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

ПРОТОКОЛ № 75

Дата отбора проб 26.04.2021 г.

Объект, из которого отобрана проба арт.скважина

(родник, водопровод, питьевой бачок и т.д.)

Местонахождения с.п. Терекское, Терского р-на

(район, населенный пункт)

Место отбора пробы _____

(водозаборное устройство, сооружение и т.д. или ориентиры расположения)

Температура воды в момент отбора пробы ____ 0С. Примечания:

Пробы отобрал: Ансокова И.Х.

(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Дата проведения анализа «26» 04 2021 г.- «19» 05 2021

Определяемый ингредиент	ПДК (предел. допуст. концент рация	Скважина №2 (ул. Ленина, 38)			
Время отбора		10-19			
Запах качественно(баллы)20гр	2,0	0			
60гр	2,0	0			
Привкус (баллы)	2,0	0			
Мутность ЕМФ	2,6	0			
Цветность (град)	20,0	0			
рН	6-9	7,88			
Окис.перманганатная мг-дм3	5,0	0,64			
Азот аммонийных солей мг-дм3	2,0	<0,05			
Нитраты мг-дм3	45,0	6,4			
Нитриты мг-дм3	3,0	<0,003			
Общая жесткость ож	7,0 (10)	5,3			
Сульфаты мг-дм3	500,0	62,4			
Хлориды мг-дм3	350,0	12,4			
Железо мг-дм3	0,3	<0,1			
Марганец мг-дм3	0,1				
Медь мг-дм3	1,0				
Цинк мг-дм3	5,0				
Мышьяк мг-дм3	0,05				
Фтор мг-дм3		0,13			
Свинец мг-дм3	0,03				
Сероводород мг-дм3	0,003				
Сухой остаток мг-дм3	1000 . (1500)	376,0			
Углекислота свободная мг-дм3					
ОМЧ КОЕ в 1 мл	<50	Не обнаружено			
ОКБ КОЕ в 100мл	Отсутст	Не обнаружено			
ТКБ КОЕ в 100мл	Отсутст	Не обнаружено			

Анализ произвела Кодзокова Р.В., Альботова Н.С.

Зав. лабораторией

ВН

З.Н.Сергеева



Тел.74-23-52

Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

Дата отбора проб 09.08.2021 г.

Объект, из которого отобраны пробы *водопроводная сеть*

(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)

Местонахождение: *с.п. Терекское, Терского р-на*

(район, населенное место, городской район)

Существенные обстоятельства:

Анализ начат 09.08.2021г. 16-00 мин.

[illegible]Пробы отобрал Ансокова И.Х.

(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал

(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.

Зав. Лабораторией

ГКУ КБР «Водоканал-анализ»

З.Н.Сергеева

[Signature]

